
Zertifikat

(in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: G 30 322-7-2)

Produkt: **Gummi-Press-Dichtung mit Wechseleinsatz
GPD(A)/G/60/WE(A1)/V2A/EPDM (Z)x(D)**

Hersteller: UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG
Heidenheimer Str. 80-82
89542 Herbrechtingen


Es wird hiermit das Bestehen der Prüfungen:

Gasdichtigkeit mit 1,0 bar

gemäß den Anforderungen

der FHRK Prüfgrundlage GE 101 Ringraumdichtungen bescheinigt.

iro GmbH Oldenburg
Ofener Straße 18
26121 Oldenburg
25. Februar 2020



Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener
(Geschäftsleitung)



Dipl.-Ing. (FH) Matthias Heyer
(Projektleiter)