
Zertifikat

(in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: G 30 322-7-3)

Produkt: **Ring-Raum-Dichtung RRD(A)/20/V2A/EPDM
1x(D)**

Hersteller: UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG
Heidenheimer Str. 80-82
89542 Herbrechtingen


Es wird hiermit das Bestehen der Prüfungen:

Gasdichtigkeit mit 0,1 bar

gemäß den Anforderungen

der FHRK Prüfgrundlage GE 101 Ringraumdichtungen bescheinigt.

iro GmbH Oldenburg
Ofener Straße 18
26121 Oldenburg
25. Februar 2020



Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener
(Geschäftsleitung)



Dipl.-Ing. (FH) Matthias Heyer
(Projektleiter)